

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

10 Пр.

яч.10РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 34799080 Расч. коэф. 4000			Реактивный сч. № 34799080 Расч. коэф. 4000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	613.880														
01-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
02-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
03-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
04-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
05-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
06-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
07-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
08-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
09-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
10-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
11-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
12-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
13-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
14-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
15-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
16-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
17-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
18-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
19-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
20-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
21-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
22-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
23-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
24-00	613.880	0.000	0.000		0.000	0.000									
			0.000				0.000								

Запись показаний производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

10 Пр.

яч.10РУ - 10 кВ (отдача)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г. Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 34799080			Реактивный сч. № 34799080			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамперметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	14692.983			3253.930						10.66		105.20			
01-00	14694.003	1.020	4080.000	3253.930	0.000	0.000				10.63		105.60			
02-00	14694.383	0.380	1520.000	3253.930	0.000	0.000				10.64		104.80			
03-00	14695.103	0.720	2880.000	3253.930	0.000	0.000				10.50		105.80			
04-00	14695.343	0.240	960.000	3253.930	0.000	0.000				10.60		104.40			
05-00	14695.903	0.560	2240.000	3253.930	0.000	0.000				10.57		104.40			
06-00	14696.303	0.400	1600.000	3253.930	0.000	0.000				10.55		104.80			
07-00	14696.863	0.560	2240.000	3253.930	0.000	0.000				10.52		105.60			
08-00	14697.703	0.840	3360.000	3253.930	0.000	0.000				10.44		106.80			
09-00	14697.923	0.220	880.000	3253.930	0.000	0.000				10.44		106.60			
10-00	14698.303	0.380	1520.000	3253.930	0.000	0.000				10.44		106.00			
11-00	14698.723	0.420	1680.000	3253.930	0.000	0.000				10.44		106.20			
12-00	14699.353	0.630	2520.000	3253.930	0.000	0.000				10.44		106.80			
13-00	14699.703	0.350	1400.000	3253.930	0.000	0.000				10.44		106.70			
14-00	14700.163	0.460	1840.000	3253.930	0.000	0.000				10.42		106.90			
15-00	14700.703	0.540	2160.000	3253.930	0.000	0.000				10.42		107.40			
16-00	14701.113	0.410	1640.000	3253.930	0.000	0.000				10.41		106.30			
17-00	14701.553	0.440	1760.000	3253.930	0.000	0.000				10.31		106.00			
18-00	14701.973	0.420	1680.000	3253.930	0.000	0.000				10.39		107.30			
19-00	14702.413	0.440	1760.000	3253.930	0.000	0.000				10.37		107.60			
20-00	14702.923	0.510	2040.000	3253.930	0.000	0.000				10.44		105.40			
21-00	14703.373	0.450	1800.000	3253.930	0.000	0.000				10.42		106.80			
22-00	14703.763	0.390	1560.000	3253.930	0.000	0.000				10.42		106.50			
23-00	14704.273	0.510	2040.000	3253.930	0.000	0.000				10.42		106.00			
24-00	14704.703	0.430	1720.000	3253.930	0.000	0.000				10.44		106.00			
			46880.000				0.000								

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

9 Пр.

яч.9 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085 Расч. коэф. 4000			Реактивный сч. № 07063085 Расч. коэф. 4000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	163.330														
01-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
02-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
03-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
04-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
05-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
06-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
07-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
08-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
09-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
10-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
11-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
12-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
13-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
14-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
15-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
16-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
17-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
18-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
19-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
20-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
21-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
22-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
23-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
24-00	163.330	0.000	0.000		0.000	0.000									
			0.000				0.000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

9 Отд.

Наименование присоединения:

яч.9 РУ - 10 кВ (отдача)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085 Расч. коэф. 4000			Реактивный сч. № 07063085 Расч. коэф. 4000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактическ и установле нная	фактическ и работающ ая
00-00	19437.690			3253.930						10.66		105.20			
01-00	19438.200	0.510	2040.000	3254.010	0.080	320.000				10.63		105.60			
02-00	19438.580	0.380	1520.000	3254.060	0.050	200.000				10.64		104.80			
03-00	19439.300	0.720	2880.000	3254.130	0.070	280.000				10.50		105.80			
04-00	19439.540	0.240	960.000	3254.140	0.010	40.000				10.60		104.40			
05-00	19440.100	0.560	2240.000	3254.160	0.020	80.000				10.57		104.40			
06-00	19440.500	0.400	1600.000	3254.190	0.030	120.000				10.55		104.80			
07-00	19441.060	0.560	2240.000	3254.240	0.050	200.000				10.52		105.60			
08-00	19441.900	0.840	3360.000	3254.160	-0.080	-320.000				10.44		106.80			
09-00	19442.120	0.220	880.000	3254.360	0.200	800.000				10.44		106.60			
10-00	19442.500	0.380	1520.000	3254.440	0.080	320.000				10.44		106.00			
11-00	19442.920	0.420	1680.000	3254.520	0.080	320.000				10.44		106.20			
12-00	19443.550	0.630	2520.000	3254.640	0.120	480.000				10.44		106.80			
13-00	19443.900	0.350	1400.000	3254.710	0.070	280.000				10.44		106.70			
14-00	19444.360	0.460	1840.000	3254.800	0.090	360.000				10.42		106.90			
15-00	19444.900	0.540	2160.000	3254.910	0.110	440.000				10.42		107.40			
16-00	19445.310	0.410	1640.000	3254.990	0.080	320.000				10.41		106.30			
17-00	19445.750	0.440	1760.000	3255.070	0.080	320.000				10.31		106.00			
18-00	19446.170	0.420	1680.000	3255.160	0.090	360.000				10.39		107.30			
19-00	19446.610	0.440	1760.000	3255.250	0.090	360.000				10.37		107.60			
20-00	19447.120	0.510	2040.000	3255.350	0.100	400.000				10.44		105.40			
21-00	19447.570	0.450	1800.000	3255.440	0.090	360.000				10.42		106.80			
22-00	19447.960	0.390	1560.000	3255.500	0.060	240.000				10.42		106.50			
23-00	19448.470	0.510	2040.000	3255.580	0.080	320.000				10.42		106.00			
24-00	19448.900	0.430	1720.000	3255.660	0.080	320.000				10.44		106.00			
			44840.000												

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

20

Наименование присоединения:

яч.20 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161936			Реактивный сч. № 10161936			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	5155.290			20.240											
01-00	5155.290	0.000	0.000	20.240	0.000	0.000				10.53		14.20			
02-00	5155.430	0.140	280.000	20.240	0.000	0.000				10.66		12.80			
03-00	5155.550	0.120	240.000	20.240	0.000	0.000				10.65		11.60			
04-00	5155.680	0.130	260.000	20.240	0.000	0.000				10.69		12.20			
05-00	5155.790	0.110	220.000	20.240	0.000	0.000				10.65		11.00			
06-00	5155.900	0.110	220.000	20.240	0.000	0.000				10.58		15.60			
07-00	5156.050	0.150	300.000	20.240	0.000	0.000				10.59		16.60			
08-00	5156.300	0.250	500.000	20.240	0.000	0.000				10.44		19.60			
09-00	5156.360	0.060	120.000	20.240	0.000	0.000				10.45		19.40			
10-00	5156.650	0.290	580.000	20.240	0.000	0.000				10.44		19.80			
11-00	5156.780	0.130	260.000	20.240	0.000	0.000				10.48		19.20			
12-00	5156.890	0.110	220.000	20.240	0.000	0.000				10.47		19.60			
13-00	5157.090	0.200	400.000	20.240	0.000	0.000				10.47		21.00			
14-00	5157.270	0.180	360.000	20.240	0.000	0.000				10.45		19.60			
15-00	5157.350	0.080	160.000	20.240	0.000	0.000				10.46		20.30			
16-00	5157.660	0.310	620.000	20.240	0.000	0.000				10.53		20.00			
17-00	5157.890	0.230	460.000	20.240	0.000	0.000				10.24		22.20			
18-00	5158.060	0.170	340.000	20.240	0.000	0.000				10.38		24.40			
19-00	5158.280	0.220	440.000	20.240	0.000	0.000				10.44		25.80			
20-00	5158.510	0.230	460.000	20.240	0.000	0.000				10.59		24.20			
21-00	5158.770	0.260	520.000	20.240	0.000	0.000				10.57		24.80			
22-00	5159.060	0.290	580.000	20.240	0.000	0.000				10.57		22.80			
23-00	5159.250	0.190	380.000	20.240	0.000	0.000				10.62		21.00			
24-00	5159.370	0.120	240.000	20.240	0.000	0.000				10.65		17.00			
			8160.000				0.000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО
"Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

21

Наименование присоединения:

яч.21 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161867			Реактивный сч. № 10161867			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 2000			Расч. коэф. 2000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактическ и установле нная	фактическ и работающ ая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	5396.210			100.300											
01-00	5396.210	0.000	0.000	100.300	0.000	0.000				10.62		11.20			
02-00	5396.320	0.110	220.000	100.300	0.000	0.000				106.40		11.60			
03-00	5396.420	0.100	200.000	100.300	0.000	0.000				104.30		10.00			
04-00	5396.520	0.100	200.000	100.300	0.000	0.000				10.69		9.20			
05-00	5396.620	0.100	200.000	100.300	0.000	0.000				10.65		12.00			
06-00	5396.700	0.080	160.000	100.300	0.000	0.000				10.59		11.40			
07-00	5396.830	0.130	260.000	100.300	0.000	0.000				10.57		13.60			
08-00	5396.980	0.150	300.000	100.300	0.000	0.000				10.42		16.00			
09-00	5397.130	0.150	300.000	100.300	0.000	0.000				10.40		15.40			
10-00	5397.280	0.150	300.000	100.300	0.000	0.000				10.36		17.80			
11-00	5397.440	0.160	320.000	100.300	0.000	0.000				10.35		17.20			
12-00	5397.550	0.110	220.000	100.300	0.000	0.000				10.39		18.40			
13-00	5397.740	0.190	380.000	100.300	0.000	0.000				10.34		18.60			
14-00	5397.900	0.160	320.000	100.300	0.000	0.000				10.35		18.00			
15-00	5398.100	0.200	400.000	100.300	0.000	0.000				10.35		19.20			
16-00	5398.220	0.120	240.000	100.300	0.000	0.000				10.41		16.60			
17-00	5398.420	0.200	400.000	100.300	0.000	0.000				10.25		18.40			
18-00	5398.570	0.150	300.000	100.300	0.000	0.000				10.40		20.20			
19-00	5398.750	0.180	360.000	100.300	0.000	0.000				10.44		23.80			
20-00	5398.930	0.180	360.000	100.300	0.000	0.000				10.54		23.00			
21-00	5399.170	0.240	480.000	100.300	0.000	0.000				10.56		22.80			
22-00	5399.440	0.270	540.000	100.300	0.000	0.000				10.60		23.20			
23-00	5399.630	0.190	380.000	100.300	0.000	0.000				10.62		18.60			
24-00	5399.740	0.110	220.000	100.300	0.000	0.000				10.65		14.00			
			7060.000	0.000											

Запись показаний производили:

Должность:

Должность:

Расчет производил:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО
"Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

30

яч.30 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161978 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактич ески установ ленная	фактиче ски работа ющая
00-00	1756.470			123.260											
01-00	1756.470	0.000	0.000	123.260	0.000	0.000				10.53		12.60			
02-00	1756.500	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.66		12.60			
03-00	1756.530	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.65		11.20			
04-00	1756.560	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.69		10.40			
05-00	1756.590	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.59		10.40			
06-00	1756.620	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.58		14.40			
07-00	1756.660	0.040	320.000	123.260	0.000	0.000				10.59		18.40			
08-00	1756.730	0.070	560.000	123.260	0.000	0.000				10.44		19.20			
09-00	1756.740	0.010	80.000	123.260	0.000	0.000				10.45		22.40			
10-00	1756.820	0.080	640.000	123.260	0.000	0.000				10.44		20.00			
11-00	1756.850	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.48		19.20			
12-00	1756.880	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.47		20.00			
13-00	1756.940	0.060	480.000	123.260	0.000	0.000				10.47		21.00			
14-00	1756.990	0.050	400.000	123.260	0.000	0.000				10.45		20.00			
15-00	1757.030	0.040	320.000	123.260	0.000	0.000				10.46		22.80			
16-00	1757.090	0.060	480.000	123.260	0.000	0.000				10.53		20.80			
17-00	1757.150	0.060	480.000	123.260	0.000	0.000				10.24		23.20			
18-00	1757.200	0.050	400.000	123.260	0.000	0.000				10.38		23.20			
19-00	1757.260	0.060	480.000	123.260	0.000	0.000				10.44		27.20			
20-00	1757.330	0.070	560.000	123.260	0.000	0.000				10.59		28.80			
21-00	1757.450	0.120	960.000	123.260	0.000	0.000				10.57		28.00			
22-00	1757.480	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.57		28.00			
23-00	1757.540	0.060	480.000	123.260	0.000	0.000				10.62		22.40			
24-00	1757.570	0.030	240.000	123.260	0.000	0.000				10.65		16.80			
8800.000				0.000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

31

яч.31 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	1692.010			91.420											
01-00	1692.010	0.000	0.000	91.420	0.000	0.000				10.62		16.40			
02-00	1692.050	0.040	320.000	91.420	0.000	0.000				10.64		14.40			
03-00	1692.080	0.030	240.000	91.420	0.000	0.000				10.65		13.60			
04-00	1692.120	0.040	320.000	91.420	0.000	0.000				10.69		12.00			
05-00	1692.150	0.030	240.000	91.420	0.000	0.000				10.65		15.20			
06-00	1692.180	0.030	240.000	91.420	0.000	0.000				10.59		14.40			
07-00	1692.220	0.040	320.000	91.420	0.000	0.000				10.57		18.40			
08-00	1692.270	0.050	400.000	91.430	0.010	80.000				10.42		21.60			
09-00	1692.280	0.010	80.000	91.430	0.000	0.000				10.42		21.60			
10-00	1692.320	0.040	320.000	91.430	0.000	0.000				10.40		21.60			
11-00	1692.430	0.110	880.000	91.430	0.000	0.000				10.36		24.00			
12-00	1692.470	0.040	320.000	91.430	0.000	0.000				10.39		23.20			
13-00	1692.530	0.060	480.000	91.430	0.000	0.000				10.34		22.40			
14-00	1692.580	0.050	400.000	91.430	0.000	0.000				10.35		23.20			
15-00	1692.640	0.060	480.000	91.430	0.000	0.000				10.36		22.40			
16-00	1692.680	0.040	320.000	91.430	0.000	0.000				10.41		20.80			
17-00	1692.750	0.070	560.000	91.433	0.003	25.882				10.25		23.20			
18-00	1692.790	0.040	320.000	91.434	0.001	7.059				10.40		25.60			
19-00	1692.850	0.060	480.000	91.435	0.001	7.059				10.44		28.00			
20-00	1692.910	0.060	480.000	91.436	0.001	7.059				10.54		26.00			
21-00	1692.990	0.080	640.000	91.437	0.001	7.059				10.56		27.20			
22-00	1693.060	0.070	560.000	91.438	0.001	7.059				10.60		27.20			
23-00	1693.120	0.060	480.000	91.439	0.001	7.059				10.62		24.00			
24-00	1693.150	0.030	240.000	91.439	0.001	7.059				10.65		20.80			
			9120.000												
										</					

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

32

Наименование присоединения:

яч.32 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	408.320			67.890											
01-00	408.320	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.44					
02-00	408.320	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.44					
03-00	408.320	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.44					
04-00	408.320	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.48					
05-00	408.320	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.47					
06-00	408.320	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.47					
07-00	408.320	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.45					
08-00	408.630	0.310	2480.000	67.890	0.000	0.000				10.46					
09-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.46					
10-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.45					
11-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.45					
12-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.46					
13-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.54					
14-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.57					
15-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.57					
16-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.62					
17-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.65					
18-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.65					
19-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.65					
20-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.65					
21-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.65					
22-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.65					
23-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.65					
24-00	408.630	0.000	0.000	67.890	0.000	0.000				10.65					

2480.000

0.000

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО
"Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

33

Наименование присоединения:

яч.33 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161984			Реактивный сч. № 10161984			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	272.800			29.990											
01-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
02-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
03-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
04-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
05-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
06-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
07-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
08-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
09-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
10-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
11-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
12-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
13-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
14-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
15-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
16-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
17-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
18-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
19-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
20-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
21-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
22-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
23-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
24-00	272.800	0.000	0.000	29.990	0.000	0.000				10.62					
0.000			0.000												

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО
"Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

34

яч.34 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	3858.110			500.020											
01-00	3858.160	0.050	400.000	500.020	0.000	0.000				10.53		20.60			
02-00	3858.200	0.040	320.000	500.020	0.000	0.000				10.66		19.20			
03-00	3858.240	0.040	320.000	500.030	0.010	80.000				10.65		17.60			
04-00	3858.290	0.050	400.000	500.030	0.000	0.000				10.69		16.80			
05-00	3858.330	0.040	320.000	500.040	0.010	80.000				10.59		17.60			
06-00	3858.380	0.050	400.000	500.050	0.010	80.000				10.58		20.80			
07-00	3858.480	0.100	800.000	500.050	0.000	0.000				10.59		24.80			
08-00	3858.500	0.020	160.000	500.060	0.010	80.000				10.44		27.20			
09-00	3858.600	0.100	800.000	500.060	0.000	0.000				10.45		29.60			
10-00	3858.670	0.070	560.000	500.060	0.000	0.000				10.44		32.00			
11-00	3858.720	0.050	400.000	500.070	0.010	80.000				10.48		32.80			
12-00	3858.810	0.090	720.000	500.070	0.000	0.000				10.47		32.80			
13-00	3858.870	0.060	480.000	500.080	0.010	80.000				10.47		31.50			
14-00	3858.930	0.060	480.000	500.080	0.000	0.000				10.45		30.40			
15-00	3859.030	0.100	800.000	500.090	0.010	80.000				10.46		31.50			
16-00	3859.120	0.090	720.000	500.090	0.000	0.000				10.53		32.80			
17-00	3859.190	0.070	560.000	500.097	0.007	55.294				10.24		36.80			
18-00	3859.280	0.090	720.000	500.102	0.005	38.039				10.38		33.60			
19-00	3859.370	0.090	720.000	500.106	0.005	38.039				10.44		40.00			
20-00	3859.470	0.100	800.000	500.111	0.005	38.039				10.59		43.20			
21-00	3859.580	0.110	880.000	500.116	0.005	38.039				10.57		43.20			
22-00	3859.650	0.070	560.000	500.121	0.005	38.039				10.57		37.60			
23-00	3859.690	0.040	320.000	500.125	0.005	38.039				10.62		29.60			
24-00	3859.690	0.000	0.000	500.130	0.005	38.039				10.65		26.40			

881.569

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

35

Наименование присоединения:

яч.35 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161993 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161993 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВт)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	3702.320			410.470											
01-00	3702.370	0.050	400.000	410.480	0.010	80.000				10.62		19.20			
02-00	3702.420	0.050	400.000	410.500	0.020	160.000				10.64		19.20			
03-00	3702.460	0.040	320.000	410.510	0.010	80.000				10.65		17.60			
04-00	3702.510	0.050	400.000	410.520	0.010	80.000				10.69		17.60			
05-00	3702.550	0.040	320.000	410.530	0.010	80.000				10.65		18.40			
06-00	3702.610	0.060	480.000	410.540	0.010	80.000				10.59		23.20			
07-00	3702.700	0.090	720.000	410.550	0.010	80.000				10.57		27.20			
08-00	3702.750	0.050	400.000	410.560	0.010	80.000				10.42		30.40			
09-00	3702.830	0.080	640.000	410.570	0.010	80.000				10.40		31.20			
10-00	3702.890	0.060	480.000	410.580	0.010	80.000				10.36		32.00			
11-00	3702.940	0.050	400.000	410.580	0.000	0.000				10.35		29.60			
12-00	3703.030	0.090	720.000	410.590	0.010	80.000				10.39		32.80			
13-00	3703.100	0.070	560.000	410.600	0.010	80.000				10.34		30.40			
14-00	3703.190	0.090	720.000	410.610	0.010	80.000				10.35		32.00			
15-00	3703.250	0.060	480.000	410.620	0.010	80.000				10.36		32.80			
16-00	3703.350	0.100	800.000	410.630	0.010	80.000				10.41		32.00			
17-00	3703.420	0.070	560.000	410.640	0.010	80.000				10.25		36.00			
18-00	3703.510	0.090	720.000	410.650	0.010	80.000				10.40		37.60			
19-00	3703.590	0.080	640.000	410.660	0.010	80.000				10.44		40.00			
20-00	3703.690	0.100	800.000	410.670	0.010	80.000				10.54		38.20			
21-00	3703.810	0.120	960.000	410.680	0.010	80.000				10.56		41.60			
22-00	3703.880	0.070	560.000	410.690	0.010	80.000				10.60		38.40			
23-00	3703.930	0.050	400.000	410.700	0.010	80.000				10.62		31.20			
24-00	3703.930	0.000	0.000	410.700	0.000	0.000				10.65		27.20			
			12880.000												

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность: и

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

36

Наименование присоединения:

яч.36 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10162003			Реактивный сч. № 10162003			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамметра в кВольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	2119.310			295.400											
01-00	2119.350	0.040	320.000	295.400	0.000	0.000				10.53		17.40			
02-00	2119.380	0.030	240.000	295.400	0.000	0.000				10.66		15.20			
03-00	2119.420	0.040	320.000	295.400	0.000	0.000				10.65		15.20			
04-00	2119.460	0.040	320.000	295.400	0.000	0.000				10.69		14.20			
05-00	2119.500	0.040	320.000	295.410	0.010	80.000				10.59		15.20			
06-00	2119.550	0.050	400.000	295.410	0.000	0.000				10.58		20.00			
07-00	2119.640	0.090	720.000	295.410	0.000	0.000				10.58		22.40			
08-00	2119.660	0.020	160.000	295.410	0.000	0.000				10.44		26.00			
09-00	2119.750	0.090	720.000	295.410	0.000	0.000				10.45		26.40			
10-00	2119.810	0.060	480.000	295.410	0.000	0.000				10.44		24.80			
11-00	2119.850	0.040	320.000	295.410	0.000	0.000				10.48		25.60			
12-00	2119.930	0.080	640.000	295.410	0.000	0.000				10.47		28.00			
13-00	2119.990	0.060	480.000	295.410	0.000	0.000				10.47		28.40			
14-00	2120.040	0.050	400.000	295.410	0.000	0.000				10.45		25.60			
15-00	2120.120	0.080	640.000	295.410	0.000	0.000				10.46		26.50			
16-00	2120.200	0.080	640.000	295.410	0.000	0.000				10.53		28.80			
17-00	2120.250	0.050	400.000	295.410	0.000	0.000				10.24		32.00			
18-00	2120.330	0.080	640.000	295.410	0.000	0.000				10.38		31.20			
19-00	2120.410	0.080	640.000	295.410	0.000	0.000				10.44		32.80			
20-00	2120.490	0.080	640.000	295.410	0.000	0.000				10.59		33.60			
21-00	2120.590	0.100	800.000	295.410	0.000	0.000				10.57		33.60			
22-00	2120.640	0.050	400.000	295.410	0.000	0.000				10.57		28.80			
23-00	2120.690	0.050	400.000	295.410	0.000	0.000				10.62		23.20			
24-00	2120.690	0.000	0.000	295.410	0.000	0.000				10.65		20.00			
			11040.000				80.000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

37

Наименование присоединения:

яч.37 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10161944			Реактивный сч. № 10161944			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	1845.700			99.160											
01-00	1845.740	0.040	320.000	99.170	0.010	80.000				10.62		15.60			
02-00	1845.780	0.040	320.000	99.180	0.010	80.000				10.64		15.20			
03-00	1845.810	0.030	240.000	99.190	0.010	80.000				10.65		14.40			
04-00	1845.850	0.040	320.000	99.190	0.000	0.000				10.69		12.80			
05-00	1845.880	0.030	240.000	99.190	0.000	0.000				10.65		12.80			
06-00	1845.920	0.040	320.000	99.220	0.030	240.000				10.59		16.80			
07-00	1845.990	0.070	560.000	99.220	0.000	0.000				10.57		19.20			
08-00	1846.030	0.040	320.000	99.220	0.000	0.000				10.42		21.60			
09-00	1846.090	0.060	480.000	99.230	0.010	80.000				10.40		24.00			
10-00	1846.170	0.080	640.000	99.230	0.000	0.000				10.36		23.20			
11-00	1846.140	-0.030	-240.000	99.230	0.000	0.000				10.35		23.20			
12-00	1846.230	0.090	720.000	99.230	0.000	0.000				10.39		23.20			
13-00	1846.290	0.060	480.000	99.230	0.000	0.000				10.34		24.00			
14-00	1846.350	0.060	480.000	99.230	0.000	0.000				10.35		23.20			
15-00	1846.400	0.050	400.000	99.230	0.000	0.000				10.36		24.80			
16-00	1846.470	0.070	560.000	99.230	0.000	0.000				10.41		24.00			
17-00	1846.520	0.050	400.000	99.230	0.000	0.000				10.25		25.60			
18-00	1846.580	0.060	480.000	99.230	0.000	0.000				10.40		28.00			
19-00	1846.650	0.070	560.000	99.230	0.000	0.000				10.44		28.80			
20-00	1846.720	0.070	560.000	99.230	0.000	0.000				10.54		31.20			
21-00	1846.820	0.100	800.000	99.230	0.000	0.000				10.56		32.20			
22-00	1846.870	0.050	400.000	99.230	0.000	0.000				10.60		30.40			
23-00	1846.910	0.040	320.000	99.230	0.000	0.000				10.62		23.20			
24-00	1846.910	0.000	0.000	99.230	0.000	0.000				10.65		20.80			
			9680.000						560.000						

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО
"Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

38

Наименование присоединения:

яч.38 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10162005			Реактивный сч. № 10162005			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	11.690			0.170											
01-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.24		0.00			
02-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.38		0.00			
03-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.44		0.00			
04-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.59		0.00			
05-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.57		0.00			
06-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.57		0.00			
07-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.62		0.00			
08-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
09-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
10-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
11-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
12-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
13-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
14-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
15-00	11.690	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
16-00	11.700	0.010	80.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
17-00	11.700	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
18-00	11.700	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
19-00	11.700	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
20-00	11.700	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
21-00	11.700	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
22-00	11.700	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
23-00	11.700	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
24-00	11.700	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000				10.65		0.00			
			80.000	0.000											

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО
"Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

39

яч.39 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161938			Реактивный сч. № 10161938			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	300.830														
01-00	300.830	0.000	0.000		0.000	0.000				10.42		4.00			
02-00	300.830	0.000	0.000		0.000	0.000				10.40		4.00			
03-00	300.830	0.000	0.000		0.000	0.000				10.36		0.00			
04-00	300.830	0.000	0.000		0.000	0.000				10.35		4.00			
05-00	300.840	0.010	80.000		0.000	0.000				10.39		0.00			
06-00	300.840	0.000	0.000		0.000	0.000				10.34		4.00			
07-00	300.850	0.010	80.000		0.000	0.000				10.35		0.00			
08-00	300.860	0.010	80.000		0.000	0.000				10.36		4.00			
09-00	300.860	0.000	0.000		0.000	0.000				10.41		0.00			
10-00	300.870	0.010	80.000		0.000	0.000				10.25		4.00			
11-00	300.870	0.000	0.000		0.000	0.000				10.40		0.00			
12-00	300.880	0.010	80.000		0.000	0.000				10.44		4.00			
13-00	300.880	0.000	0.000		0.000	0.000				10.54		0.00			
14-00	300.890	0.010	80.000		0.000	0.000				10.56		4.00			
15-00	300.890	0.000	0.000		0.000	0.000				10.60		4.00			
16-00	300.900	0.010	80.000		0.000	0.000				10.62		4.00			
17-00	300.900	0.000	0.000		0.000	0.000				10.65		4.00			
18-00	300.910	0.010	80.000		0.000	0.000				10.65		4.00			
19-00	300.910	0.000	0.000		0.000	0.000				10.65		4.00			
20-00	300.920	0.010	80.000		0.000	0.000				10.65		4.00			
21-00	300.930	0.010	80.000		0.000	0.000				10.65		4.00			
22-00	300.940	0.010	80.000		0.000	0.000				10.65		4.00			
23-00	300.950	0.010	80.000		0.000	0.000				10.65		4.00			
24-00	300.950	0.000	0.000		0.000	0.000				10.65		4.00			
			960.000	0.000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

40

Наименование присоединения:

яч.40 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	409.110														
01-00	409.120	0.010	80.000		0.000	0.000				10.44		4.00			
02-00	409.130	0.010	80.000		0.000	0.000				10.40		4.00			
03-00	409.130	0.000	0.000		0.000	0.000				10.36		4.00			
04-00	409.150	0.020	160.000		0.000	0.000				10.35		4.00			
05-00	409.170	0.020	160.000		0.000	0.000				10.39		0.00			
06-00	409.180	0.010	80.000		0.000	0.000				10.47		4.00			
07-00	409.190	0.010	80.000		0.000	0.000				10.45		4.00			
08-00	409.200	0.010	80.000		0.000	0.000				10.46		4.00			
09-00	409.210	0.010	80.000		0.000	0.000				10.53		4.00			
10-00	409.220	0.010	80.000		0.000	0.000				10.24		4.00			
11-00	409.230	0.010	80.000		0.000	0.000				10.38		4.00			
12-00	409.240	0.010	80.000		0.000	0.000				10.44		4.00			
13-00	409.250	0.010	80.000		0.000	0.000				10.59		4.10			
14-00	409.260	0.010	80.000		0.000	0.000				10.62		4.30			
15-00	409.290	0.030	240.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
16-00	409.270	-0.020	-160.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
17-00	409.290	0.020	160.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
18-00	409.300	0.010	80.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
19-00	409.320	0.020	160.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
20-00	409.330	0.010	80.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
21-00	409.350	0.020	160.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
22-00	409.370	0.020	160.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
23-00	409.410	0.040	320.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
24-00	409.410	0.000	0.000		0.000	0.000				10.62		4.50			
			2400.000				0.000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Зам. Начальника участка ООО
"Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

41

Наименование присоединения:

яч.41 РУ - 10 кВ (прием)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 16 июня 2021 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28780746			Реактивный сч. № 28780746			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтампера в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	717.940														
01-00	717.960	0.020	160.000		0.000	0.000				10.42		4.00			
02-00	717.980	0.020	160.000		0.000	0.000				10.40		4.00			
03-00	717.990	0.010	80.000		0.000	0.000				10.36		4.00			
04-00	718.000	0.010	80.000		0.000	0.000				10.35		4.00			
05-00	718.010	0.010	80.000		0.000	0.000				10.39		4.00			
06-00	718.020	0.010	80.000		0.000	0.000				10.34		4.00			
07-00	718.030	0.010	80.000		0.000	0.000				10.34		5.00			
08-00	718.090	0.060	480.000		0.000	0.000				10.35		4.00			
09-00	718.110	0.020	160.000		0.000	0.000				10.41		4.00			
10-00	718.130	0.020	160.000		0.000	0.000				10.25		4.00			
11-00	718.150	0.020	160.000		0.000	0.000				10.40		5.00			
12-00	718.160	0.010	80.000		0.000	0.000				10.44		4.00			
13-00	718.190	0.030	240.000		0.000	0.000				10.54		4.00			
14-00	718.210	0.020	160.000		0.000	0.000				10.62		4.00			
15-00	718.220	0.010	80.000		0.000	0.000				10.62		5.00			
16-00	718.230	0.010	80.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
17-00	718.280	0.050	400.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
18-00	718.300	0.020	160.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
19-00	718.330	0.030	240.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
20-00	718.350	0.020	160.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
21-00	718.390	0.040	320.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
22-00	718.430	0.040	320.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
23-00	718.490	0.060	480.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
24-00	718.490	0.000	0.000		0.000	0.000				10.62		5.50			
			4400.000	0.000											

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:


Должность: Зам. Начальника участка ООО
"Северэнерго"

ФИО: Дулич Сергей Васильевич

подпись _____

Перечень отклонений от нормальной схемы сети за 16 июня 2021 года								Приложение №2
Регион	Наименование энергообъекта	тип коммутационного аппарата	Класс напряжения	название коммутационного аппарата	UId аппарата	Нормальное состояние коммутационного аппарата	фактическое состояние аппарата	Отклонения от нормального состояния
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 10 ПРИЁМ	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 10 ОТДАЧА	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 9 ПРИЁМ	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 9 ОТДАЧА	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 20	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 21	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 30	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 31	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 32	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 33	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 34	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 35	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 38	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 39	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 40	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	
Курская область	РУ ТЭЦ "АО ТЭСК" ЯЧ. 41	Вакуумный выключатель	10 кВ	ВВ/TEL			Вкл	

Зам. начальника участка ООО "Северэнерго"



Дулин С.В.