



Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРЭНЕРГО» (ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»)
ИНН/КПП 4632187784/463201001, ОГРН 1144632002272
РФ, город Курск, проспект Анатолия Дериглазова, дом 19,
офис. III; severenergo46@mail.ru Тел: 76-03-62

«19» декабря 2024 № 235 »

Начальнику управления реализации услуг
и учета электроэнергии филиала
ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»
Карцеву Юрию Алексеевичу

Уважаемый Юрий Алексеевич!

В соответствии с Вашим письмом от 12.12.2024 года № МР1 – КР/54 – 01/6304, о проведении режимного дня 18.12.2024 года были проведены замеры в условиях нормальной схемы энергоснабжения в сетях ООО «Северэнерго».

Направляю Вам результаты замеров в соответствии с приложениями к Вашему письму

Приложения:

1. Протоколы записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО «Северэнерго». – 22 листа:
2. Перечень отклонений от нормальной схемы сети на 18 декабря 2024 года. – 1 лист

Генеральный директор ООО «Северэнерго»

Калитиевский Д.В.

Исп Дулич С.В.
Тел: 76-03-62

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Пр.

яч. РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 4000			Расч. коэф. 4000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактическ и установле нная	фактическ и работающ ая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	173,44			1065,44											
01-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
02-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
03-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
04-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
05-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
06-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
07-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
08-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
09-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
10-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
11-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
12-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
13-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
14-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
15-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
16-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
17-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
18-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
19-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
20-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
21-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
22-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
23-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
24-00	173,440	0,000	0,000	1065,440	0,000	0,000									
			0,000	0,000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО: Дулия С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

9 Отд.

яч.9 РУ - 10 кВ (отдача)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	28929,4			7182,280											
01-00	28929,880	0,440	1760,000	7182,390	0,110	440,000				10,73		107,00			
02-00	28930,320	0,440	1760,000	7182,500	0,110	440,000				10,73		107,00			
03-00	28930,760	0,440	1760,000	7182,610	0,110	440,000				10,73		107,00			
04-00	28931,200	0,440	1760,000	7182,720	0,110	440,000				10,73		107,00			
05-00	28931,660	0,460	1840,000	7182,830	0,110	440,000				10,73		107,00			
06-00	28932,110	0,450	1800,000	7182,920	0,090	360,000				10,73		107,00			
07-00	28932,560	0,450	1800,000	7183,020	0,100	400,000				10,73		107,00			
08-00	28933,920	1,360	5440,000	7183,082	0,062	248,000				10,73		107,00			
09-00	28934,000	0,080	320,000	7183,152	0,070	280,000				10,73		107,00			
10-00	28934,190	0,190	760,000	7183,540	0,388	1552,000				10,73		107,00			
11-00	28934,530	0,340	1360,000	7183,650	0,110	440,000				10,73		107,00			
12-00	28934,990	0,460	1840,000	7183,800	0,150	600,000				10,73		107,00			
13-00	28935,660	0,670	2680,000	7184,030	0,230	920,000				10,73		107,00			
14-00	28936,010	0,350	1400,000	7184,140	0,110	440,000				10,73		107,00			
15-00	28936,600	0,590	2360,000	7184,350	0,210	840,000				10,73		107,00			
16-00	28936,940	0,340	1360,000	7184,470	0,120	480,000				10,73		107,00			
17-00	28937,470	0,530	2120,000	7184,670	0,200	800,000				10,73		107,00			
18-00	28937,830	0,360	1440,000	7184,810	0,140	560,000				10,73		107,00			
19-00	28938,470	0,640	2560,000	7185,050	0,240	960,000				10,73		107,00			
20-00	28938,970	0,500	2000,000	7185,240	0,190	760,000				10,73		107,00			
21-00	28939,310	0,340	1360,000	7185,370	0,130	520,000				10,74		108,00			
22-00	28939,860	0,550	2200,000	7185,570	0,200	800,000				10,73		107,00			
23-00	28940,220	0,360	1440,000	7185,680	0,110	440,000				10,72		106,00			
24-00	28940,890	0,670	2680,000	7185,880	0,200	800,000				10,71		107,00			
			45800,000						14400,000						

Запись показаний производили:

Должность:
ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка
ФИО: Дулич С.В.
подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦАО "ТЭСК"

10 Пр.

яч.10 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 4000			Расч. коэф. 4000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	620,330			745,460											
01-00	620,330	0,000	0,000	745,460	0,000	0,000				10,80		0,00			
02-00	620,330	0,000	0,000	745,460	0,000	0,000				10,80		0,00			
03-00	620,330	0,000	0,000	745,460	0,000	0,000				10,80		0,00			
04-00	620,330	0,000	0,000	745,460	0,000	0,000				10,80		0,00			
05-00	620,330	0,000	0,000	745,460	0,000	0,000				10,80		0,00			
06-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,010	40,000				10,80		0,00			
07-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
08-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
09-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
10-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
11-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
12-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
13-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
14-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
15-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
16-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
17-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
18-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
19-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
20-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
21-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
22-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
23-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
24-00	620,330	0,000	0,000	745,470	0,000	0,000				10,80		0,00			
			0,000				40,000								

Запись показаний производили:

Должность:
ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка
ФИО: Дулич С.В.
подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

10 Отд.

яч.10 РУ - 10 кВ (отдача)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 4000			Расч. коэф. 4000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактическ и установле нная	фактическ и работающ ая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	24011,880			4198,380											
01-00	24012,170	0,290	1160,000	4198,400	0,020	80,000				10,80		70,00			
02-00	24012,460	0,290	1160,000	4198,410	0,010	40,000				10,80		70,00			
03-00	24012,750	0,290	1160,000	4198,420	0,010	40,000				10,80		70,00			
04-00	24013,050	0,300	1200,000	4198,430	0,010	40,000				10,80		70,00			
05-00	24013,370	0,320	1280,000	4198,450	0,020	80,000				10,80		70,00			
06-00	24013,700	0,330	1320,000	4198,460	0,010	40,000				10,80		70,00			
07-00	24014,030	0,330	1320,000	4198,480	0,020	80,000				10,80		70,00			
08-00	24014,800	0,770	3080,000	4198,500	0,020	80,000				10,80		70,00			
09-00	24014,990	0,190	760,000	4198,530	0,030	120,000				10,80		70,00			
10-00	24015,060	0,070	280,000	4198,580	0,050	200,000				10,80		70,00			
11-00	24015,530	0,470	1880,000	4198,610	0,030	120,000				10,80		70,00			
12-00	24016,010	0,480	1920,000	4198,650	0,040	160,000				10,80		70,00			
13-00	24016,590	0,580	2320,000	4198,710	0,060	240,000				10,80		70,00			
14-00	24017,030	0,440	1760,000	4198,740	0,030	120,000				10,80		70,00			
15-00	24017,410	0,380	1520,000	4198,770	0,030	120,000				10,80		70,00			
16-00	24017,800	0,390	1560,000	4198,810	0,040	160,000				10,80		70,00			
17-00	24018,060	0,260	1040,000	4198,850	0,040	160,000				10,80		70,00			
18-00	24018,270	0,210	840,000	4198,890	0,040	160,000				10,80		70,00			
19-00	24018,760	0,490	1960,000	4198,920	0,030	120,000				10,80		70,00			
20-00	24019,250	0,490	1960,000	4198,960	0,040	160,000				10,80		70,00			
21-00	24019,490	0,240	960,000	4199,010	0,050	200,000				10,80		69,00			
22-00	24019,780	0,290	1160,000	4199,050	0,040	160,000				10,79		69,00			
23-00	24020,120	0,340	1360,000	4199,080	0,030	120,000				10,79		70,00			
24-00	24020,440	0,320	1280,000	4199,100	0,020	80,000				10,77		69,00			
4000															

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО:

подпись _____

Дулия С.В.

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

20

Наименование присоединения:

яч.20 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161936			Реактивный сч. № 10161936			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 2000			Расч. коэф. 2000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	9833,910			30,190											
01-00	9834,010	0,100	200,000	30,190	0,000	0,000				10,80		34,00			
02-00	9834,110	0,100	200,000	30,190	0,000	0,000				10,80		34,00			
03-00	9834,250	0,140	280,000	30,190	0,000	0,000				10,80		34,00			
04-00	9834,440	0,190	380,000	30,200	0,010	20,000				10,80		34,00			
05-00	9834,620	0,180	360,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
06-00	9834,800	0,180	360,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
07-00	9834,990	0,190	380,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
08-00	9835,310	0,320	640,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
09-00	9835,440	0,130	260,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
10-00	9835,600	0,160	320,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
11-00	9835,870	0,270	540,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
12-00	9836,090	0,220	440,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
13-00	9836,300	0,210	420,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
14-00	9836,570	0,270	540,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
15-00	9836,730	0,160	320,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
16-00	9837,050	0,320	640,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
17-00	9837,220	0,170	340,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
18-00	9837,570	0,350	700,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
19-00	9837,850	0,280	560,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
20-00	9838,400	0,550	1100,000	30,200	0,000	0,000				10,80		34,00			
21-00	9838,570	0,170	340,000	30,200	0,000	0,000				10,80		31,00			
22-00	9838,760	0,190	380,000	30,200	0,000	0,000				10,79		30,00			
23-00	9839,080	0,320	640,000	30,200	0,000	0,000				10,79		23,00			
24-00	9839,260	0,180	360,000	30,210	0,010	20,000				10,77		20,00			
			10700,000	40,000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО: Дулич С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

21

яч.21 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161867 Расч. коэф. 2000			Реактивный сч. № 10161867 Расч. коэф. 2000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически и работающ ая
00-00	10038,790			112,870											
01-00	10038,960	0,170	340,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
02-00	10039,120	0,160	320,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
03-00	10039,290	0,170	340,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
04-00	10039,450	0,160	320,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
05-00	10039,610	0,160	320,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
06-00	10039,780	0,170	340,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
07-00	10039,980	0,200	400,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
08-00	10040,320	0,340	680,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
09-00	10040,450	0,130	260,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
10-00	10040,730	0,280	560,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
11-00	10040,930	0,200	400,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
12-00	10041,190	0,260	520,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
13-00	10041,530	0,340	680,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
14-00	10041,730	0,200	400,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
15-00	10042,050	0,320	640,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
16-00	10042,250	0,200	400,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
17-00	10042,570	0,320	640,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
18-00	10042,840	0,270	540,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
19-00	10043,290	0,450	900,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
20-00	10043,740	0,450	900,000	112,870	0,000	0,000				10,73		40,00			
21-00	10043,970	0,230	460,000	112,870	0,000	0,000				10,74		36,00			
22-00	10044,310	0,340	680,000	112,870	0,000	0,000				10,73		33,00			
23-00	10044,550	0,240	480,000	112,870	0,000	0,000				10,72		27,00			
24-00	10044,850	0,300	600,000	112,870	0,000	0,000				10,71		21,00			
			12120,000				0,000								

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО: Дулич С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

30

яч.30 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	3103,620			124,260											
01-00	3103,650	0,030	240,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
02-00	3103,680	0,030	240,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
03-00	3103,710	0,030	240,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
04-00	3103,760	0,050	400,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
05-00	3103,820	0,060	480,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
06-00	3103,880	0,060	480,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
07-00	3103,940	0,060	480,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
08-00	3104,040	0,100	800,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
09-00	3104,080	0,040	320,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
10-00	3104,130	0,050	400,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
11-00	3104,210	0,080	640,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
12-00	3104,280	0,070	560,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
13-00	3104,350	0,070	560,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
14-00	3104,440	0,090	720,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
15-00	3104,490	0,050	400,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
16-00	3104,590	0,100	800,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
17-00	3104,640	0,050	400,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
18-00	3104,750	0,110	880,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
19-00	3104,840	0,090	720,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
20-00	3105,010	0,170	1360,000	124,260	0,000	0,000				10,80		42,00			
21-00	3105,070	0,060	480,000	124,260	0,000	0,000				10,80		41,00			
22-00	3105,130	0,060	480,000	124,260	0,000	0,000				10,79		37,00			
23-00	3105,230	0,100	800,000	124,260	0,000	0,000				10,79		28,00			
24-00	3105,290	0,060	480,000	124,260	0,000	0,000				10,77		24,00			
			13360,000				0,000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

31

яч.31 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расч. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расч. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	3201,450			108,830											
01-00	3201,510	0,060	480,000	108,830	0,000	0,000				10,73		48,00			
02-00	3201,570	0,060	480,000	108,830	0,000	0,000				10,74		45,00			
03-00	3201,630	0,060	480,000	108,830	0,000	0,000				10,73		41,00			
04-00	3201,690	0,060	480,000	108,830	0,000	0,000				10,72		37,00			
05-00	3201,750	0,060	480,000	108,830	0,000	0,000				10,71		30,00			
06-00	3201,810	0,060	480,000	108,830	0,000	0,000				10,74		45,00			
07-00	3201,870	0,060	480,000	108,830	0,000	0,000				10,73		41,00			
08-00	3202,000	0,130	1040,000	108,830	0,000	0,000				10,72		37,00			
09-00	3202,050	0,050	400,000	108,830	0,000	0,000				10,71		30,00			
10-00	3202,080	0,030	240,000	108,830	0,000	0,000				10,73		48,00			
11-00	3202,240	0,160	1280,000	108,830	0,000	0,000				10,74		45,00			
12-00	3202,330	0,090	720,000	108,830	0,000	0,000				10,73		41,00			
13-00	3202,460	0,130	1040,000	108,830	0,000	0,000				10,72		37,00			
14-00	3202,540	0,080	640,000	108,830	0,000	0,000				10,71		30,00			
15-00	3202,650	0,110	880,000	108,830	0,000	0,000				10,73		48,00			
16-00	3202,720	0,070	560,000	108,830	0,000	0,000				10,74		45,00			
17-00	3202,830	0,110	880,000	108,830	0,000	0,000				10,73		41,00			
18-00	3202,920	0,090	720,000	108,830	0,000	0,000				10,72		37,00			
19-00	3203,070	0,150	1200,000	108,830	0,000	0,000				10,71		30,00			
20-00	3203,210	0,140	1120,000	108,830	0,000	0,000				10,73		48,00			
21-00	3203,290	0,080	640,000	108,830	0,000	0,000				10,74		45,00			
22-00	3203,400	0,110	880,000	108,830	0,000	0,000				10,73		41,00			
23-00	3203,480	0,080	640,000	108,830	0,000	0,000				10,72		37,00			
24-00	3203,580	0,100	800,000	108,840	0,010	80,000				10,71		30,00			
17040,000				80,000											

Запись показаний производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО: Дулич С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

32

Наименование присоединения:

яч.32 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	431,370			69,960											
01-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
02-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
03-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
04-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
05-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
06-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
07-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
08-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
09-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
10-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
11-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
12-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
13-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
14-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
15-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
16-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
17-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
18-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
19-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
20-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
21-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
22-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
23-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
24-00	431,370	0,000	0,000	69,960	0,000	0,000				10,80		0,00			
			0,000	0,000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО: Дулич С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

33

яч.33 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161984			Реактивный сч. № 10161984			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	326,740			40,530											
01-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
02-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
03-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
04-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
05-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
06-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
07-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
08-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
09-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
10-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
11-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
12-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
13-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
14-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
15-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
16-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
17-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
18-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
19-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
20-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
21-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
22-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
23-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
24-00	326,740	0,000	0,000	40,530	0,000	0,000				10,73		0,00			
			0,000	0,000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

34

Наименование присоединения:

яч.34 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установле нная	фактически работающая
00-00	5659,520			538,220											
01-00	5659,550	0,030	240,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
02-00	5659,580	0,030	240,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
03-00	5659,610	0,030	240,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
04-00	5659,640	0,030	240,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
05-00	5659,700	0,060	480,000	538,220	0,000	0,000				10,77					
06-00	5659,770	0,070	560,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
07-00	5659,840	0,070	560,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
08-00	5659,920	0,080	640,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
09-00	5659,960	0,040	320,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
10-00	5660,010	0,050	400,000	538,220	0,000	0,000				10,77					
11-00	5660,070	0,060	480,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
12-00	5660,130	0,060	480,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
13-00	5660,130	0,000	0,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
14-00	5660,260	0,130	1040,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
15-00	5660,310	0,050	400,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
16-00	5660,390	0,080	640,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
17-00	5660,440	0,050	400,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
18-00	5660,530	0,090	720,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
19-00	5660,600	0,070	560,000	538,220	0,000	0,000				10,77					
20-00	5660,730	0,130	1040,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
21-00	5660,780	0,050	400,000	538,220	0,000	0,000				10,80					
22-00	5660,830	0,050	400,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
23-00	5660,910	0,080	640,000	538,220	0,000	0,000				10,79					
24-00	5660,970	0,060	480,000	538,220	0,000	0,000				10,77					
			11600,0				0,000								

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО: Дулич С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

35

яч.35 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161993			Реактивный сч. № 10161993			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	5776,610			596,560											
01-00	5776,680	0,070	560,000	596,570	0,010	80,000				10,73		63,00			
02-00	5776,750	0,070	560,000	596,580	0,010	80,000				10,74		62,00			
03-00	5776,820	0,070	560,000	596,590	0,010	80,000				10,73		52,00			
04-00	5776,890	0,070	560,000	596,600	0,010	80,000				10,72		44,00			
05-00	5776,960	0,070	560,000	596,610	0,010	80,000				10,71		36,00			
06-00	5777,030	0,070	560,000	596,620	0,010	80,000				10,73		63,00			
07-00	5777,110	0,080	640,000	596,630	0,010	80,000				10,74		62,00			
08-00	5777,250	0,140	1120,000	596,640	0,010	80,000				10,73		52,00			
09-00	5777,310	0,060	480,000	596,640	0,000	0,000				10,72		44,00			
10-00	5777,430	0,120	960,000	596,640	0,000	0,000				10,71		36,00			
11-00	5777,530	0,100	800,000	596,650	0,010	80,000				10,73		63,00			
12-00	5777,650	0,120	960,000	596,650	0,000	0,000				10,74		62,00			
13-00	5777,800	0,150	1200,000	596,650	0,000	0,000				10,73		52,00			
14-00	5777,900	0,100	800,000	596,900	0,250	2000,000				10,72		44,00			
15-00	5778,040	0,140	1120,000	596,900	0,000	0,000				10,73		63,00			
16-00	5778,140	0,100	800,000	596,900	0,000	0,000				10,74		62,00			
17-00	5778,270	0,130	1040,000	596,900	0,000	0,000				10,73		52,00			
18-00	5778,400	0,130	1040,000	596,910	0,010	80,000				10,72		44,00			
19-00	5778,570	0,170	1360,000	596,910	0,000	0,000				10,71		36,00			
20-00	5778,770	0,200	1600,000	596,910	0,000	0,000				10,73		63,00			
21-00	5778,870	0,100	800,000	596,910	0,000	0,000				10,74		62,00			
22-00	5779,000	0,130	1040,000	596,910	0,000	0,000				10,73		52,00			
23-00	5779,110	0,110	880,000	596,920	0,010	80,000				10,72		44,00			
24-00	5779,220	0,110	880,000	596,920	0,000	0,000				10,71		36,00			
			20880,000												

20880,000

2880,000

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО:

Дулич С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

36

Наименование присоединения:

яч.36 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10162003 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10162003 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	2477,230			307,070											
01-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
02-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
03-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
04-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
05-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
06-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
07-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
08-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
09-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
10-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
11-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
12-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
13-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
14-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
15-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
16-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
17-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
18-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
19-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
20-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
21-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
22-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
23-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
24-00	2477,230	0,000	0,000	307,070	0,000	0,000				10,80		0,00			
			0,000			0,000									

Запись показаний производили:

Должность:
ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка
ФИО: Дулич С.В.
подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

37

Наименование присоединения:

яч.37 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10161944			Реактивный сч. № 10161944			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтампера в кВольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				В-Н	Н-Н	В-Н	Н-Н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	2797,530			112,190											
01-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
02-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
03-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
04-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
05-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
06-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
07-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
08-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
09-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
10-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
11-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
12-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
13-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
14-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
15-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
16-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
17-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
18-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
19-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
20-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
21-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
22-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
23-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
24-00	2797,530	0,000	0,000	112,190	0,000	0,000				10,73		0,00			
			0,000												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО: Дулич С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

38

Наименование присоединения:

яч.38 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10162005 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10162005 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	17,300			0,180											
01-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
02-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
03-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
04-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
05-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,77		0,00			
06-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
07-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
08-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
09-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
10-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,77		0,00			
11-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
12-00	17,300	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
13-00	17,310	0,010	80,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
14-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
15-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,77		0,00			
16-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
17-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
18-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
19-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
20-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,77		0,00			
21-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,80		0,00			
22-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
23-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,79		0,00			
24-00	17,310	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000				10,77		0,00			
			80,000				0,000								

Должность:

ФИО:

подпись _____

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

39

Наименование присоединения:

яч.39 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161938			Рсактивный сч. № 10161938			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	450,210			194,650											
01-00	450,220	0,010	80,000	194,660	0,010	80,000				10,73		5,00			
02-00	450,220	0,000	0,000	194,660	0,000	0,000				10,74		11,00			
03-00	450,230	0,010	80,000	194,660	0,000	0,000				10,73		10,00			
04-00	450,230	0,000	0,000	194,660	0,000	0,000				10,72		10,00			
05-00	450,240	0,010	80,000	194,670	0,010	80,000				10,71		0,00			
06-00	450,250	0,010	80,000	194,670	0,000	0,000				10,73		5,00			
07-00	450,260	0,010	80,000	194,670	0,000	0,000				10,74		11,00			
08-00	450,280	0,020	160,000	194,680	0,010	80,000				10,73		10,00			
09-00	450,290	0,010	80,000	194,680	0,000	0,000				10,72		10,00			
10-00	450,300	0,010	80,000	194,680	0,000	0,000				10,71		0,00			
11-00	450,310	0,010	80,000	194,690	0,010	80,000				10,73		5,00			
12-00	450,320	0,010	80,000	194,690	0,000	0,000				10,74		11,00			
13-00	450,330	0,010	80,000	194,690	0,000	0,000				10,73		10,00			
14-00	450,340	0,010	80,000	194,700	0,010	80,000				10,72		10,00			
15-00	450,350	0,010	80,000	194,700	0,000	0,000				10,71		0,00			
16-00	450,360	0,010	80,000	194,700	0,000	0,000				10,73		5,00			
17-00	450,370	0,010	80,000	194,710	0,010	80,000				10,74		11,00			
18-00	450,380	0,010	80,000	194,710	0,000	0,000				10,73		10,00			
19-00	450,390	0,010	80,000	194,710	0,000	0,000				10,72		10,00			
20-00	450,410	0,020	160,000	194,720	0,010	80,000				10,71		0,00			
21-00	450,420	0,010	80,000	194,720	0,000	0,000				10,74		11,00			
22-00	450,430	0,010	80,000	194,730	0,010	80,000				10,73		10,00			
23-00	450,450	0,020	160,000	194,740	0,010	80,000				10,72		10,00			
24-00	450,460	0,010	80,000	194,740	0,000	0,000				10,71		0,00			

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

40

яч.40 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28789065			Рсактивный сч. № 28789065			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	768,010			39,460											
01-00	768,030	0,020	160,000	39,470	0,010	80,000				10,80		24,00			
02-00	768,050	0,020	160,000	39,480	0,010	80,000				10,80		23,00			
03-00	768,070	0,020	160,000	39,480	0,000	0,000				10,79		21,00			
04-00	768,100	0,030	240,000	39,490	0,010	80,000				10,79		15,00			
05-00	768,130	0,030	240,000	39,500	0,010	80,000				10,77		13,00			
06-00	768,160	0,030	240,000	39,510	0,010	80,000				10,80		24,00			
07-00	768,180	0,020	160,000	39,520	0,010	80,000				10,80		23,00			
08-00	768,210	0,030	240,000	39,530	0,010	80,000				10,79		21,00			
09-00	768,230	0,020	160,000	39,530	0,010	80,000				10,79		15,00			
10-00	768,260	0,030	240,000	39,530	0,000	0,000				10,77		13,00			
11-00	768,280	0,020	160,000	39,570	0,040	320,000				10,80		24,00			
12-00	768,320	0,040	320,000	39,580	0,010	80,000				10,80		23,00			
13-00	768,350	0,030	240,000	39,590	0,010	80,000				10,79		21,00			
14-00	768,370	0,020	160,000	39,610	0,020	160,000				10,79		15,00			
15-00	768,400	0,030	240,000	39,630	0,020	160,000				10,77		13,00			
16-00	768,430	0,030	240,000	39,640	0,010	80,000				10,80		24,00			
17-00	768,450	0,020	160,000	39,650	0,010	80,000				10,80		23,00			
18-00	768,470	0,020	160,000	39,660	0,010	80,000				10,79		21,00			
19-00	768,510	0,040	320,000	39,690	0,030	240,000				10,79		15,00			
20-00	768,560	0,050	400,000	39,720	0,030	240,000				10,77		13,00			
21-00	768,590	0,030	240,000	39,730	0,010	80,000				10,80		23,00			
22-00	768,620	0,030	240,000	39,740	0,010	80,000				10,79		21,00			
23-00	768,660	0,040	320,000	39,760	0,020	160,000				10,79		15,00			
24-00	768,680	0,020	160,000	39,760	0,000	0,000				10,77		13,00			
			5360,000	2480,000											

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

41

Наименование присоединения:

яч.41 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28780746			Реактивный сч. № 28780746			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтампера в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	1340,250			220,290											
01-00	1340,300	0,050	400,000	220,310	0,020	160,000				10,73		47,00			
02-00	1340,350	0,050	400,000	220,320	0,010	80,000				10,74		44,00			
03-00	1340,400	0,050	400,000	220,330	0,010	80,000				10,73		43,00			
04-00	1340,440	0,040	320,000	220,340	0,010	80,000				10,72		32,00			
05-00	1340,490	0,050	400,000	220,350	0,010	80,000				10,71		33,00			
06-00	1340,540	0,050	400,000	220,360	0,010	80,000				10,73		47,00			
07-00	1340,590	0,050	400,000	220,370	0,090	720,000				10,74		44,00			
08-00	1340,660	0,070	560,000	220,380	0,330	2640,000				10,73		43,00			
09-00	1340,700	0,040	320,000	220,390	0,010	80,000				10,72		32,00			
10-00	1340,750	0,050	400,000	220,400	0,010	80,000				10,71		33,00			
11-00	1340,800	0,050	400,000	220,410	0,010	80,000				10,73		47,00			
12-00	1340,850	0,050	400,000	220,430	0,020	160,000				10,74		44,00			
13-00	1340,920	0,070	560,000	220,440	0,010	80,000				10,73		43,00			
14-00	1340,970	0,050	400,000	220,450	0,010	80,000				10,72		32,00			
15-00	1341,010	0,040	320,000	220,460	0,010	80,000				10,71		33,00			
16-00	1341,070	0,060	480,000	220,460	0,000	0,000				10,73		47,00			
17-00	1341,120	0,050	400,000	220,480	0,020	160,000				10,74		44,00			
18-00	1341,180	0,060	480,000	220,480	0,000	0,000				10,73		43,00			
19-00	1341,230	0,050	400,000	220,510	0,030	240,000				10,72		32,00			
20-00	1341,320	0,090	720,000	220,530	0,020	160,000				10,71		33,00			
21-00	1341,360	0,040	320,000	220,540	0,010	80,000				10,74		44,00			
22-00	1341,420	0,060	480,000	220,550	0,010	80,000				10,73		43,00			
23-00	1341,480	0,060	480,000	220,570	0,020	160,000				10,72		32,00			
24-00	1341,540	0,060	480,000	220,580	0,010	80,000				10,71		33,00			
10320,000															

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка

ФИО: Дулич С.В.

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РП - 6

яч.3

яч.3 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 18 декабря 2024 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 41831587 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 41831587 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	419,210			36,630						10,78		37,51			
01-00	419,290	0,080	640,000	36,630	0,000	0,000				10,80		32,08			
02-00	419,360	0,070	560,000	36,630	0,000	0,000				10,83		30,10			
03-00	419,420	0,060	480,000	36,630	0,000	0,000				10,83		28,12			
04-00	419,490	0,070	560,000	36,630	0,000	0,000				10,83		28,12			
05-00	419,560	0,070	560,000	36,640	0,010	80,000				10,83		30,10			
06-00	419,630	0,070	560,000	36,640	0,000	0,000				10,83		32,39			
07-00	419,710	0,080	640,000	36,640	0,000	0,000				10,70		38,76			
08-00	419,790	0,080	640,000	36,640	0,000	0,000				10,61		35,62			
09-00	419,890	0,100	800,000	36,640	0,000	0,000				10,55		36,60			
10-00	419,970	0,080	640,000	36,640	0,000	0,000				10,50		36,40			
11-00	420,050	0,080	640,000	36,640	0,000	0,000				10,50		36,00			
12-00	420,140	0,090	720,000	36,650	0,010	80,000				10,55		38,00			
13-00	420,250	0,110	880,000	36,660	0,010	80,000				10,56		43,00			
14-00	420,340	0,090	720,000	36,660	0,000	0,000				10,54		41,00			
15-00	420,430	0,090	720,000	36,660	0,000	0,000				10,53		37,00			
16-00	420,520	0,090	720,000	36,660	0,000	0,000				10,59		38,00			
17-00	420,620	0,100	800,000	36,660	0,000	0,000				10,59		49,00			
18-00	420,720	0,100	800,000	36,660	0,000	0,000				10,62		52,00			
19-00	420,840	0,120	960,000	36,660	0,000	0,000				10,64		53,00			
20-00	420,960	0,120	960,000	36,660	0,000	0,000				10,70		54,00			
21-00	421,120	0,160	1280,000	36,660	0,000	0,000				10,70		50,00			
22-00	421,250	0,130	1040,000	36,660	0,000	0,000				10,60		47,20			
23-00	421,330	0,080	640,000	36,660	0,000	0,000				10,60		39,20			
24-00	421,390	0,060	480,000	36,660	0,000	0,000				10,60		36,10			
			17440,000												

Запись показаний производили:

Должность:
ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность: Зам. Начальника участка
ФИО: Дулия С.В.
подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____