

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭСК АО "ТЭСК"

9 Пр.

яч.9 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	158,880			334,740						10,60		99,60			
01-00	158,880	0,000	0,000	334,740	0,000	0,000				10,70		93,20			
02-00	158,880	0,000	0,000	334,750	0,010	40,000				10,60		93,20			
03-00	158,880	0,000	0,000	334,810	0,060	240,000				10,60		98,00			
04-00	158,880	0,000	0,000	334,850	0,040	160,000				10,70		98,40			
05-00	158,880	0,000	0,000	334,880	0,030	120,000				10,70		98,40			
06-00	158,880	0,000	0,000	334,900	0,020	80,000				10,70		103,60			
07-00	158,880	0,000	0,000	334,920	0,020	80,000				10,60		104,00			
08-00	158,885	0,005	20,000	334,944	0,024	96,000				10,39		104,00			
09-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,40		108,00			
10-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,36		106,00			
11-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,36		104,00			
12-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,47		105,00			
13-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,37		108,00			
14-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,26		106,00			
15-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,35		106,00			
16-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,43		106,00			
17-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,44		108,00			
18-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,50		109,00			
19-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,56		109,00			
20-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,58		109,60			
21-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,60		107,60			
22-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,52		109,60			
23-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,60		108,40			
24-00	158,885	0,000	0,000	334,944	0,000	0,000				10,55		105,20			

20,000

816,000

Запись показаний производили:

Должность: начальник электроцеха АО "ТЭСК"

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность: начальник электроцеха АО "ТЭСК"

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

9 Отд.

Наименование присоединения:

яч.9 РУ - 10 кВ (отдача)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер, напряжения 100 вольт

4000

Замерный час	Активный сч. № 07063085			Реактивный сч. № 07063085			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 4000			Расч. коэф. 4000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. Эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	11407,600			3125,620						10,60		92,00			
01-00	11408,010	0,410	1640,000	3125,670	0,050	200,000				10,70		92,80			
02-00	11408,440	0,430	1720,000	3125,710	0,040	160,000				10,60		94,00			
03-00	11408,990	0,550	2200,000	3125,710	0,000	0,000				10,60		98,00			
04-00	11409,320	0,330	1320,000	3125,710	0,000	0,000				10,70		98,40			
05-00	11409,760	0,440	1760,000	3125,710	0,000	0,000				10,70		98,40			
06-00	11410,210	0,450	1800,000	3125,720	0,010	40,000				10,70		104,00			
07-00	11410,710	0,500	2000,000	3125,720	0,000	0,000				10,60		104,00			
08-00	11411,580	0,870	3480,000	3125,752	0,032	128,000				10,39		104,00			
09-00	11411,757	0,177	708,000	3125,780	0,028	112,000				10,40		108,00			
10-00	11412,376	0,619	2476,000	3125,931	0,151	604,000				10,36		106,00			
11-00	11412,798	0,422	1688,000	3126,041	0,110	440,000				10,36		104,00			
12-00	11412,798	0,000	0,000	3126,041	0,000	0,000				10,47		105,00			
13-00	11413,372	0,574	2296,000	3126,203	0,162	648,000				10,37		108,00			
14-00	11414,425	1,053	4212,000	3126,487	0,284	1136,000				10,36		106,00			
15-00	11415,156	0,731	2924,000	3126,762	0,275	1100,000				10,35		106,00			
16-00	11415,885	0,729	2916,000	3126,762	0,000	0,000				10,43		106,00			
17-00	11416,095	0,210	840,000	3126,869	0,107	428,000				10,44		108,00			
18-00	11416,243	0,148	592,000	3126,986	0,117	468,000				10,50		108,00			
19-00	11416,695	0,452	1808,000	3127,111	0,125	500,000				10,58		109,00			
20-00	11416,887	0,192	768,000	3127,169	0,058	232,000				10,58		109,20			
21-00	11417,578	0,691	2764,000	3127,387	0,218	872,000				10,60		107,60			
22-00	11417,947	0,369	1476,000	3127,507	0,120	480,000				10,52		109,60			
23-00	11418,383	0,436	1744,000	3127,638	0,131	524,000				10,60		108,40			
24-00	11418,834	0,451	1804,000	3127,656	0,018	72,000				10,55		105,20			

44936,000

8144,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

20

Наименование присоединения:

яч.20 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161936			Реактивный сч. № 10161936			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	2602,570			18,090						10,70		9,00			
01-00	2602,640	0,070	140,000	18,090	0,000	0,000				10,70		7,60			
02-00	2602,710	0,070	140,000	18,090	0,000	0,000				10,50		6,80			
03-00	2602,770	0,060	120,000	18,090	0,000	0,000				10,50		6,40			
04-00	2602,830	0,060	120,000	18,090	0,000	0,000				10,60		5,60			
05-00	2602,880	0,050	100,000	18,090	0,000	0,000				10,60		5,00			
06-00	2602,940	0,060	120,000	18,090	0,000	0,000				10,60		7,60			
07-00	2603,050	0,110	220,000	18,090	0,000	0,000				10,70		9,80			
08-00	2603,152	0,102	204,000	18,095	0,005	10,000				10,42		8,80			
09-00	2603,258	0,106	212,000	18,095	0,000	0,000				10,27		9,60			
10-00	2603,327	0,069	138,000	18,095	0,000	0,000				10,42		10,00			
11-00	2603,404	0,077	154,000	18,095	0,000	0,000				10,42		9,60			
12-00	2603,510	0,106	212,000	18,095	0,000	0,000				10,52		10,00			
13-00	2603,588	0,078	156,000	18,095	0,000	0,000				10,44		9,40			
14-00	2603,687	0,099	198,000	18,095	0,000	0,000				10,38		9,60			
15-00	2603,770	0,083	166,000	18,095	0,000	0,000				10,39		10,00			
16-00	2603,876	0,106	212,000	18,095	0,000	0,000				10,44		9,60			
17-00	2603,956	0,080	160,000	18,095	0,000	0,000				10,50		9,80			
18-00	2604,047	0,091	182,000	18,095	0,000	0,000				10,52		9,80			
19-00	2604,165	0,118	236,000	18,095	0,000	0,000				10,59		11,00			
20-00	2604,213	0,048	96,000	18,095	0,000	0,000				10,57		11,60			
21-00	2604,425	0,212	424,000	18,095	0,000	0,000				10,50		14,60			
22-00	2604,533	0,108	216,000	18,095	0,000	0,000				10,60		14,20			
23-00	2604,598	0,065	130,000	18,095	0,000	0,000				10,55		13,60			
24-00	2604,722	0,124	248,000	18,095	0,000	0,000				10,60		9,20			

4304,000

10,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

21

Наименование присоединения:

яч.21 РУ - 10 кВ (приём)

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 100/5 ампер, напряжения 100 вольт

2000

Замерный час	Активный сч. № 10161867			Реактивный сч. № 10161867			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 2000			Расч. коэф. 2000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	2647,510			93,580						10,60		10,00			
01-00	2647,590	0,080	160,000	93,580	0,000	0,000				10,70		7,80			
02-00	2647,660	0,070	140,000	93,580	0,000	0,000				10,60		6,60			
03-00	2647,730	0,070	140,000	93,580	0,000	0,000				10,60		6,20			
04-00	2647,780	0,050	100,000	93,580	0,000	0,000				10,70		5,60			
05-00	2647,830	0,050	100,000	93,580	0,000	0,000				10,70		5,80			
06-00	2647,880	0,050	100,000	93,580	0,000	0,000				10,70		6,40			
07-00	2647,960	0,080	160,000	93,580	0,000	0,000				10,60		8,00			
08-00	2648,112	0,152	304,000	93,591	0,011	22,000				10,39		8,80			
09-00	2648,154	0,042	84,000	93,595	0,004	8,000				10,40		10,60			
10-00	2648,277	0,123	246,000	93,607	0,012	24,000				10,36		12,20			
11-00	2648,369	0,092	184,000	93,620	0,013	26,000				10,36		13,20			
12-00	2648,564	0,195	390,000	93,623	0,003	6,000				10,47		9,60			
13-00	2648,664	0,100	200,000	93,623	0,000	0,000				10,37		11,00			
14-00	2648,693	0,029	58,000	93,627	0,004	8,000				10,36		10,20			
15-00	2648,786	0,093	186,000	93,641	0,014	28,000				10,35		10,40			
16-00	2648,885	0,099	198,000	93,653	0,012	24,000				10,43		10,60			
17-00	2648,968	0,083	166,000	93,654	0,001	2,000				10,44		11,00			
18-00	2649,067	0,099	198,000	93,656	0,002	4,000				10,50		11,80			
19-00	2649,172	0,105	210,000	93,656	0,000	0,000				10,58		12,00			
20-00	2649,230	0,058	116,000	93,656	0,000	0,000				10,58		12,00			
21-00	2649,361	0,131	262,000	93,656	0,000	0,000				10,60		14,00			
22-00	2649,472	0,111	222,000	93,656	0,000	0,000				10,52		14,60			
23-00	2649,592	0,120	240,000	93,656	0,000	0,000				10,60		12,80			
24-00	2649,682	0,090	180,000	93,656	0,000	0,000				10,55		10,00			
			4344,000												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

Расчет производил:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

30

яч.30 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактиче ски установ ленная	фактиче ски работа ющая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	949,760			78,830						10,70					
01-00	949,780	0,020	160,000	78,830	0,000	0,000				10,70		9,60			
02-00	949,810	0,030	240,000	78,840	0,010	80,000				10,50		9,60			
03-00	949,830	0,020	160,000	78,840	0,000	0,000				10,50		8,80			
04-00	949,850	0,020	160,000	78,850	0,010	80,000				10,60		8,00			
05-00	949,870	0,020	160,000	78,850	0,000	0,000				10,60		8,00			
06-00	949,890	0,020	160,000	78,860	0,010	80,000				10,60		8,00			
07-00	949,920	0,030	240,000	78,860	0,000	0,000				10,70		13,60			
08-00	949,950	0,030	240,000	78,866	0,006	48,000				10,42		12,80			
09-00	949,992	0,042	336,000	78,870	0,004	32,000				10,27		17,60			
10-00	950,020	0,028	224,000	78,870	0,000	0,000				10,42		14,40			
11-00	950,048	0,028	224,000	78,876	0,006	48,000				10,42		14,40			
12-00	950,086	0,038	304,000	78,879	0,003	24,000				10,52		13,60			
13-00	950,086	0,000	0,000	78,885	0,006	48,000				10,44		14,40			
14-00	950,117	0,031	248,000	78,882	-0,003	-24,000				10,38		13,60			
15-00	950,177	0,060	480,000	78,882	0,000	0,000				10,39		13,8,			
16-00	950,217	0,040	320,000	78,882	0,000	0,000				10,44		14,40			
17-00	950,253	0,036	288,000	78,894	0,012	96,000				10,50		14,40			
18-00	950,279	0,026	208,000	78,900	0,006	48,000				10,52		14,40			
19-00	950,320	0,041	328,000	78,903	0,003	24,000				10,56		16,00			
20-00	950,340	0,020	160,000	78,906	0,003	24,000				10,56		17,60			
21-00	950,414	0,074	592,000	78,914	0,008	64,000				10,50		19,20			
22-00	950,452	0,038	304,000	78,917	0,003	24,000				10,60		18,40			
23-00	950,452	0,000	0,000	78,919	0,002	16,000				10,55		16,80			
24-00	950,474	0,022	176,000	78,925	0,006	48,000				10,60		12,00			

5712,000

760,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

31

яч.31 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	863,490			70,630						10,60		12,00			
01-00	863,520	0,030	240,000	70,640	0,010	80,000				10,70		9,60			
02-00	863,550	0,030	240,000	70,650	0,010	80,000				10,60		8,80			
03-00	863,570	0,020	160,000	70,660	0,010	80,000				10,60		9,60			
04-00	863,590	0,020	160,000	70,670	0,010	80,000				10,70		8,80			
05-00	863,610	0,020	160,000	70,670	0,000	0,000				10,70		9,60			
06-00	863,630	0,020	160,000	70,680	0,010	80,000				10,70		10,40			
07-00	863,660	0,030	240,000	70,680	0,000	0,000				10,60		12,00			
08-00	863,714	0,054	432,000	70,691	0,011	88,000				10,39		17,60			
09-00	863,731	0,017	136,000	70,695	0,004	32,000				10,40		16,00			
10-00	863,774	0,043	344,000	70,706	0,011	88,000				10,36		15,20			
11-00	863,805	0,031	248,000	70,715	0,009	72,000				10,36		14,40			
12-00	863,878	0,073	584,000	70,727	0,012	96,000				10,47		16,00			
13-00	863,925	0,047	376,000	70,745	0,018	144,000				10,37		14,40			
14-00	863,925	0,000	0,000	70,745	0,000	0,000				10,36		14,40			
15-00	863,925	0,000	0,000	70,745	0,000	0,000				10,35		14,00			
16-00	863,991	0,066	528,000	70,757	0,012	96,000				10,43		14,50			
17-00	864,010	0,019	152,000	70,765	0,008	64,000				10,44		14,66			
18-00	864,055	0,045	360,000	70,770	0,005	40,000				10,50		15,02			
19-00	864,091	0,036	288,000	70,778	0,008	64,000				10,58		16,00			
20-00	864,112	0,021	168,000	70,782	0,004	32,000				10,58		17,60			
21-00	864,158	0,046	368,000	70,787	0,005	40,000				10,60		18,40			
22-00	864,205	0,047	376,000	70,795	0,008	64,000				10,52		20,80			
23-00	864,236	0,031	248,000	70,800	0,005	40,000				10,60		16,80			
24-00	864,265	0,029	232,000	70,802	0,002	16,000				10,55		13,60			
			6200,000												

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

32

Наименование присоединения:

яч.32 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161978			Реактивный сч. № 10161978			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	407,400			67,890						10,70		0,00			
01-00	407,400	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,70		0,00			
02-00	407,400	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,50		0,00			
03-00	407,400	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,50		0,00			
04-00	407,400	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			
05-00	407,400	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			
06-00	407,400	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,60		0,00			
07-00	407,400	0,000	0,000	67,890	0,000	0,000				10,70		0,00			
08-00	407,404	0,004	32,000	67,896	0,006	48,000				10,42		0,00			
09-00	407,404	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,27		0,00			
10-00	407,404	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,42		0,00			
11-00	407,404	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,42		0,00			
12-00	407,404	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,52		0,00			
13-00	407,404	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,44		0,00			
14-00	407,405	0,001	8,000	67,896	0,000	0,000				10,38		0,00			
15-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,39		0,00			
16-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,44		0,00			
17-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,50		0,00			
18-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,52		0,00			
19-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,56		0,00			
20-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,56		0,00			
21-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,50		0,00			
22-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,60		0,00			
23-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,55		0,00			
24-00	407,405	0,000	0,000	67,896	0,000	0,000				10,60		0,00			

40,000

48,000

Запись показаний производили:

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

33

Наименование присоединения:

яч.33 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161984			Реактивный сч. № 10161984			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	270,720			29,870						10,60		0,00			
01-00	270,720	0,000	0,000	29,870	0,000	0,000				10,70		0,00			
02-00	270,720	0,000	0,000	29,870	0,000	0,000				10,60		0,00			
03-00	270,720	0,000	0,000	29,870	0,000	0,000				10,60		0,00			
04-00	270,720	0,000	0,000	29,870	0,000	0,000				10,70		0,00			
05-00	270,720	0,000	0,000	29,870	0,000	0,000				10,70		0,00			
06-00	270,720	0,000	0,000	29,870	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	270,720	0,000	0,000	29,870	0,000	0,000				10,60		0,00			
08-00	270,720	0,000	0,000	29,877	0,007	56,000				10,39		0,00			
09-00	270,721	0,001	8,000	29,877	0,000	0,000				10,40		0,00			
10-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,36		0,00			
11-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,36		0,00			
12-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,47		0,00			
13-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,37		0,00			
14-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,36		0,00			
15-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,39		0,00			
16-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,43		0,00			
17-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,44		0,00			
18-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,50		0,00			
19-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,58		0,00			
20-00	270,721	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,58		0,00			
21-00	270,722	0,001	8,000	29,877	0,000	0,000				10,60		0,00			
22-00	270,722	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,52		0,00			
23-00	270,722	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,60		0,00			
24-00	270,722	0,000	0,000	29,877	0,000	0,000				10,55		0,00			

16,000

56,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись



Должность:

ФИО:

подпись



Расчет производил:

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись



Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

34

Наименование присоединения:

яч.34 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161817 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
00-00	2645,040			435,630						10,70		40,00			
01-00	2645,120	0,080	640,000	435,640	0,010	80,000				10,70		32,80			
02-00	2645,190	0,070	560,000	435,660	0,020	160,000				10,50		32,00			
03-00	2645,260	0,070	560,000	435,680	0,020	160,000				10,50		28,80			
04-00	2645,320	0,060	480,000	435,690	0,010	80,000				10,60		26,40			
05-00	2645,380	0,060	480,000	435,710	0,020	160,000				10,60		26,40			
06-00	2645,440	0,060	480,000	435,720	0,010	80,000				10,60		29,60			
07-00	2645,530	0,090	720,000	435,740	0,020	160,000				10,70		40,00			
08-00	2645,658	0,128	1024,000	435,765	0,025	200,000				10,42		39,20			
09-00	2645,750	0,092	736,000	435,776	0,011	88,000				10,27		44,00			
10-00	2645,841	0,091	728,000	435,789	0,013	104,000				10,42		48,00			
11-00	2645,932	0,091	728,000	435,802	0,013	104,000				10,42		47,20			
12-00	2646,061	0,129	1032,000	435,802	0,000	0,000				10,52		48,00			
13-00	2646,061	0,000	0,000	435,802	0,000	0,000				10,44		49,60			
14-00	2646,160	0,099	792,000	435,835	0,033	264,000				10,38		50,40			
15-00	2646,320	0,160	1280,000	435,862	0,027	216,000				10,39		51,20			
16-00	2646,522	0,202	1616,000	435,885	0,023	184,000				10,44		54,40			
17-00	2646,632	0,110	880,000	435,898	0,013	104,000				10,50		52,80			
18-00	2646,745	0,113	904,000	435,916	0,018	144,000				10,52		54,00			
19-00	2646,890	0,145	1160,000	435,938	0,022	176,000				10,56		57,60			
20-00	2646,959	0,069	552,000	435,947	0,009	72,000				10,56		60,80			
21-00	2647,217	0,258	2064,000	435,979	0,032	256,000				10,50		65,60			
22-00	2647,335	0,118	944,000	435,991	0,012	96,000				10,60		63,50			
23-00	2647,405	0,070	560,000	436,000	0,009	72,000				10,55		55,20			
24-00	2647,544	0,139	1112,000	436,022	0,022	176,000				10,60		42,40			

10895,5

3136,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

35

Наименование присоединения:

яч.35 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161993			Реактивный сч. № 10161993			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	2416,160			255,780						10,60		0,00			
01-00	2416,160	0,000	0,000	255,780	0,000	0,000				10,70		0,00			
02-00	2416,160	0,000	0,000	255,780	0,000	0,000				10,60		0,00			
03-00	2416,160	0,000	0,000	255,780	0,000	0,000				10,60		0,00			
04-00	2416,160	0,000	0,000	255,780	0,000	0,000				10,70		0,00			
05-00	2416,160	0,000	0,000	255,780	0,000	0,000				10,70		0,00			
06-00	2416,160	0,000	0,000	255,780	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	2416,160	0,000	0,000	255,780	0,000	0,000				10,60		0,00			
08-00	2416,163	0,003	24,000	255,781	0,001	8,000				10,39		0,00			
09-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,40		0,00			
10-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,36		0,00			
11-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,36		0,00			
12-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,47		0,00			
13-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,37		0,00			
14-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,36		0,00			
15-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,35		0,00			
16-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,43		0,00			
17-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,44		0,00			
18-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,50		0,00			
19-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,48		0,00			
20-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,58		0,00			
21-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,60		0,00			
22-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,52		0,00			
23-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,60		0,00			
24-00	2416,163	0,000	0,000	255,781	0,000	0,000				10,55		0,00			
			24,000				8,000								

Запись показаний производили:

Должность:
ФИО:

подпись

Должность: н
ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование присоединения: яч.36 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10162003			Реактивный сч. № 10162003			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтамметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф.			Расч. коэф.						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	1034,260			247,560						10,70	20,00				
01-00	1034,300	0,040	320,000	247,580	0,020	160,000				10,70	16,80				
02-00	1034,340	0,040	320,000	247,590	0,010	80,000				10,50	16,80				
03-00	1034,380	0,040	320,000	247,610	0,020	160,000				10,50	14,40				
04-00	1034,410	0,030	240,000	247,620	0,010	80,000				10,60	12,00				
05-00	1034,440	0,030	240,000	247,640	0,020	160,000				10,60	12,00				
06-00	1034,470	0,030	240,000	247,640	0,000	0,000				10,60	13,60				
07-00	1034,520	0,050	400,000	247,640	0,000	0,000				10,70	18,40				
08-00	1034,587	0,067	536,000	247,656	0,016	128,000				10,42	23,20				
09-00	1034,636	0,049	392,000	247,671	0,015	120,000				10,27	21,60				
10-00	1034,685	0,049	392,000	247,688	0,017	136,000				10,42	24,00				
11-00	1034,731	0,046	368,000	247,708	0,020	160,000				10,42	24,80				
12-00	1034,794	0,063	504,000	247,725	0,017	136,000				10,52	22,40				
13-00	1034,794	0,000	0,000	247,731	0,006	48,000				10,44	24,80				
14-00	1034,841	0,047	376,000	247,752	0,021	168,000				10,38	26,40				
15-00	1034,909	0,068	544,000	247,782	0,030	240,000				10,39	26,10				
16-00	1035,018	0,109	872,000	247,803	0,021	168,000				10,44	26,20				
17-00	1035,072	0,054	432,000	247,803	0,000	0,000				10,50	30,20				
18-00	1035,124	0,052	416,000	247,803	0,000	0,000				10,52	29,80				
19-00	1035,191	0,067	536,000	247,846	0,043	344,000				10,56	28,80				
20-00	1035,226	0,035	280,000	247,854	0,008	64,000				10,56	28,80				
21-00	1035,342	0,116	928,000	247,879	0,025	200,000				10,50	31,20				
22-00	1035,397	0,055	440,000	247,883	0,004	32,000				10,60	27,20				
23-00	1035,429	0,032	256,000	247,884	0,001	8,000				10,55	26,40				
24-00	1035,496	0,067	536,000	247,886	0,002	16,000				10,60	18,40				
			9888,000			2608,000									

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

ПОДПИСЬ

ФИО: _____

ПОДПИСЬ

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

ПОДПИСЬ

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

ПОДПИСЬ

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

37

яч.37 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

Замерный час	Активный сч. № 10161944 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 10161944 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	846,510			51,970						10,60		28,00			
01-00	846,560	0,050	400,000	51,990	0,020	160,000				10,70		24,80			
02-00	846,620	0,060	480,000	52,000	0,010	80,000				10,60		20,80			
03-00	846,670	0,050	400,000	52,020	0,020	160,000				10,60		20,00			
04-00	846,710	0,040	320,000	52,030	0,010	80,000				10,70		18,40			
05-00	846,750	0,040	320,000	52,050	0,020	160,000				10,70		18,40			
06-00	846,800	0,050	400,000	52,060	0,010	80,000				10,70		24,80			
07-00	846,870	0,070	560,000	52,070	0,010	80,000				10,60		28,80			
08-00	846,989	0,119	951,200	52,088	0,018	144,000				10,39		31,20			
09-00	847,035	0,046	368,800	52,094	0,006	48,000				10,40		32,00			
10-00	847,117	0,082	656,000	52,106	0,012	96,000				10,36		34,40			
11-00	847,187	0,070	560,000	52,115	0,009	72,000				10,36		35,20			
12-00	847,281	0,094	752,000	52,129	0,014	112,000				10,47		35,20			
13-00	847,352	0,071	568,000	52,139	0,010	80,000				10,37		32,80			
14-00	847,431	0,079	632,000	52,150	0,011	88,000				10,36		33,60			
15-00	847,560	0,129	1032,000	52,162	0,012	96,000				10,35		34,00			
16-00	847,599	0,039	312,000	52,174	0,012	96,000				10,45		36,00			
17-00	847,689	0,090	720,000	52,183	0,009	72,000				10,44		37,30			
18-00	847,758	0,069	552,000	52,198	0,015	120,000				10,50		39,20			
19-00	847,853	0,095	760,000	52,212	0,014	112,000				10,58		43,20			
20-00	847,921	0,068	544,000	52,223	0,011	88,000				10,58		44,20			
21-00	848,035	0,114	912,000	52,240	0,017	136,000				10,60		48,80			
22-00	848,126	0,091	728,000	52,251	0,011	88,000				10,52		46,40			
23-00	848,236	0,110	880,000	52,264	0,013	104,000				10,60		39,20			
24-00	848,285	0,049	392,000	52,276	0,012	96,000				10,55		32,80			

14200,000

2448,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

38

Наименование присоединения:

яч.38 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10162005			Реактивный сч. № 10162005			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	8,070			0,170						10,70		0,00			
01-00	8,070	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000				10,70		0,00			
02-00	8,070	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000				10,50		0,00			
03-00	8,070	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000				10,60		0,00			
04-00	8,070	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000				10,60		0,00			
05-00	8,070	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000				10,60		0,00			
06-00	8,070	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000				10,60		0,00			
07-00	8,070	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000				10,70		0,00			
08-00	8,077	0,007	56,000	0,171	0,001	8,000				10,42		0,00			
09-00	8,077	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,27		0,00			
10-00	8,077	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,42		0,00			
11-00	8,078	0,001	8,000	0,171	0,000	0,000				10,42		0,00			
12-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,52		0,00			
13-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,44		0,00			
14-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,38		0,00			
15-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,39		0,00			
16-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,44		0,00			
17-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,50		0,00			
18-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,52		0,00			
19-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,56		0,00			
20-00	8,078	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,56		0,00			
21-00	8,079	0,001	8,000	0,171	0,000	0,000				10,50		0,00			
22-00	8,079	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,60		0,00			
23-00	8,079	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,55		0,00			
24-00	8,079	0,000	0,000	0,171	0,000	0,000				10,60		0,00			
			72,000	8,000											

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

Номер присоединения:

39

Наименование присоединения:

яч.39 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 10161938			Реактивный сч. № 10161938			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	204,250			81,910						10,60		0,00			
01-00	204,260	0,010	80,000	81,920	0,010	80,000				10,70		0,00			
02-00	204,260	0,000	0,000	81,920	0,000	0,000				10,60		0,00			
03-00	204,260	0,000	0,000	81,920	0,000	0,000				10,60		0,00			
04-00	204,260	0,000	0,000	81,920	0,000	0,000				10,70		0,00			
05-00	204,260	0,000	0,000	81,920	0,000	0,000				10,70		0,00			
06-00	204,260	0,000	0,000	81,920	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	204,270	0,010	80,000	81,920	0,000	0,000				10,60		0,00			
08-00	204,280	0,010	80,000	81,931	0,011	88,000				10,39		0,00			
09-00	204,284	0,004	32,000	81,932	0,001	8,000				10,40		0,00			
10-00	204,288	0,004	32,000	81,933	0,001	8,000				10,36		0,00			
11-00	204,292	0,004	32,000	81,935	0,002	16,000				10,36		0,00			
12-00	204,301	0,009	72,000	81,935	0,000	0,000				10,47		0,00			
13-00	204,301	0,000	0,000	81,935	0,000	0,000				10,37		0,00			
14-00	204,301	0,000	0,000	81,941	0,006	48,000				10,36		0,00			
15-00	204,302	0,001	8,000	81,943	0,002	16,000				10,35		0,00			
16-00	204,310	0,008	64,000	81,945	0,002	16,000				10,43		0,00			
17-00	204,315	0,005	40,000	81,946	0,001	8,000				10,44		0,00			
18-00	204,320	0,005	40,000	81,948	0,002	16,000				10,50		0,00			
19-00	204,325	0,005	40,000	81,951	0,003	24,000				10,58		0,00			
20-00	204,329	0,004	32,000	81,953	0,002	16,000				10,58		4,00			
21-00	204,336	0,007	56,000	81,956	0,003	24,000				10,60		0,00			
22-00	204,341	0,005	40,000	81,959	0,003	24,000				10,52		4,00			
23-00	204,349	0,008	64,000	81,964	0,005	40,000				10,60		0,00			
24-00	204,355	0,006	48,000	81,966	0,002	16,000				10,55		0,00			
			840,000	448,000											

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись _____

ФИО:

подпись _____

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись _____

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись _____

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

40

яч.40 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Реактивный сч. № 28789065 Расч. коэф. 8000			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольтметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)				в-н	н-н	в-н	н-н	фактически и установле нная	фактически работающая
00-00	153,110			5,280						10,70		6,40			
01-00	153,130	0,020	160,000	5,280	0,000	0,000				10,70		6,40			
02-00	153,140	0,010	80,000	5,290	0,010	80,000				10,50		5,60			
03-00	153,160	0,020	160,000	5,290	0,000	0,000				10,50		6,40			
04-00	153,180	0,020	160,000	5,290	0,000	0,000				10,60		5,60			
05-00	153,190	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,60		5,60			
06-00	153,210	0,020	160,000	5,290	0,000	0,000				10,60		6,40			
07-00	153,220	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,70		6,40			
08-00	153,230	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,42		4,00			
09-00	153,240	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,27		4,00			
10-00	153,250	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,42		4,00			
11-00	153,260	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,42		3,20			
12-00	153,280	0,020	160,000	5,290	0,000	0,000				10,52		4,00			
13-00	153,280	0,000	0,000	5,290	0,000	0,000				10,44		4,00			
14-00	153,290	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,38		4,00			
15-00	153,300	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,39		4,00			
16-00	153,320	0,020	160,000	5,290	0,000	0,000				10,44		4,00			
17-00	153,330	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,50		4,00			
18-00	153,340	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,52		4,00			
19-00	153,340	0,000	0,000	5,290	0,000	0,000				10,56		4,00			
20-00	153,340	0,000	0,000	5,290	0,000	0,000				10,56		4,00			
21-00	153,370	0,030	240,000	5,290	0,000	0,000				10,50		4,00			
22-00	153,390	0,020	160,000	5,290	0,000	0,000				10,60		7,20			
23-00	153,410	0,020	160,000	5,290	0,000	0,000				10,55		4,00			
24-00	153,420	0,010	80,000	5,290	0,000	0,000				10,60		4,80			

2480,000

80,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись

Приложение №1

Наименование потребителя:

Питающий центр (ПС)

Номер присоединения:

Наименование присоединения:

РУ 10 кВ РП ТЭЦ АО "ТЭСК"

41

яч.41 РУ - 10 кВ

Протокол

записи показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и компенсации реактивной мощности по сетям ООО "Северэнерго" за 19 июня 2019 г.

Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер, напряжения 100 вольт

8000

Замерный час	Активный сч. № 28780746			Реактивный сч. № 28780746			Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность (кВА)	Показания вольметра в киловольтах на стороне		Показания амперметра в амперах на стороне		Мощность БСК, МВар	
	Расч. коэф. 8000			Расч. коэф. 8000						в-н	н-н	в-н	н-н	фактически установленная	фактически работающая
	показ. счетч.	разн. показ.	расх. акт. эл. эн. за час (кВт)	показ. счетч.	разн. показ.	расх. реакт. эл. эн. за час (кВар)									
00-00	337,210			38,620						10,60		12,80			
01-00	337,230	0,020	160,000	38,630	0,010	80,000				10,70		12,00			
02-00	337,240	0,010	80,000	38,630	0,000	0,000				10,60		4,00			
03-00	337,260	0,020	160,000	38,630	0,000	0,000				10,60		4,00			
04-00	337,270	0,010	80,000	38,630	0,000	0,000				10,70		4,00			
05-00	337,280	0,010	80,000	38,630	0,000	0,000				10,70		0,00			
06-00	337,290	0,010	80,000	38,630	0,000	0,000				10,70		0,00			
07-00	337,300	0,010	80,000	38,630	0,000	0,000				10,60		10,40			
08-00	337,320	0,020	160,000	38,630	0,000	0,000				10,39		4,00			
09-00	337,340	0,020	160,000	38,640	0,010	80,000				10,40		4,80			
10-00	337,350	0,010	80,000	38,640	0,000	0,000				10,36		3,20			
11-00	337,370	0,020	160,000	38,640	0,000	0,000				10,36		12,00			
12-00	337,390	0,020	160,000	38,650	0,010	80,000				10,47		4,00			
13-00	337,400	0,010	80,000	38,650	0,000	0,000				10,37		4,00			
14-00	337,420	0,020	160,000	38,650	0,000	0,000				10,36		4,00			
15-00	337,420	0,000	0,000	38,650	0,000	0,000				10,35		4,60			
16-00	337,450	0,030	240,000	38,650	0,000	0,000				10,43		4,60			
17-00	337,470	0,020	160,000	38,650	0,000	0,000				10,44		4,00			
18-00	337,480	0,010	80,000	38,660	0,010	80,000				10,50		13,60			
19-00	337,500	0,020	160,000	38,660	0,000	0,000				10,58		14,00			
20-00	337,500	0,000	0,000	38,660	0,000	0,000				10,58		12,20			
21-00	337,520	0,020	160,000	38,670	0,010	80,000				10,60		11,20			
22-00	337,550	0,030	240,000	38,670	0,000	0,000				10,52		6,40			
23-00	337,560	0,010	80,000	38,680	0,010	80,000				10,60		5,60			
24-00	337,570	0,010	80,000	38,680	0,000	0,000				10,55		4,80			

2880,000

480,000

Запись показаний производили:

Должность:

ФИО:

подпись

ФИО:

подпись

Расчет производил:

Должность:

ФИО:

подпись

Ответственное лицо:

Должность: Начальник участка ООО "Северэнерго"

ФИО: Шкильный Александр Николаевич

подпись