

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг ООО "СЕВЕРЭНЕРГО"
за 2015 год

| Обосновывающие данные для расчета ¹ | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации. шт. |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 1,6 | 306 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | 6,30 | 306 |
| 7 | 3,2 | 306 |
| 8 | | |
| 9 | 2,5 | 314 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | 4 | 314 |

Генеральный директор

Калитиевский Д.В.

Должность

Ф.И.О.

Подпись



Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии

ООО "СЕВЕРЭНЕРГО"

Наименование электросетевой организации

| | |
|---|---|
| Максимальное за расчетный период <u>2015</u> г. число точек присоединения | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1 314 |
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. ($T_{пр}$) | Сумма по гр. 2 формы 1.1 17,6 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (P_n) | 0,056050955 |

Генеральный директор

Должность

Калитиевский Д.В.

Ф.И.О.



Подпись

Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования

ООО "СЕВЕРЭНЕРГО"

Наименование электросетевой организации

| Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------------|---------|---|---------|---------|
| | | | 2014 г. ожид. | 2015 г. | 2015 г. Факт за полный год деятельности | 2016 г. | 2017 г. |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (P_n) | | | нет данных для оценки | | 0,05605 | | |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$) | | | 0,84 | 0,84 | 1 | 0,84 | 0,84 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($P_{тсо}$) | | | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

Плановое значение показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (P_n) на 2015-2017г. устанавливалось по имеющимся фактическим данным за неполный расчетный период регулирования за декабрь 2014г.

Генеральный директор

Калитиевский Д.В.

Должность

Ф.И.О.

Подпись

